



SPECIFIKACE KABELŮ NAVRŽENÝCH PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ
- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm

akce:				REKONSTRUKCE BLOK B				č.zak.:	
investor:		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208		proj. část:		SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Vypracoval: Josef Zuček zodp. proj.: Karel Sommer			
ČÁST PD:								označ.:	
D.1.4 EPS + NZS								D.1.4.02	
VÝKRES:		BLOKOVÉ SCHÉMA		měřítko:		1:100			
				stupeň PD:		DPS		datum:	
								10 - 2022	