

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

společnost si dovoluje zadavatele opětovně a zdvořile požádat o nepatrnou změnu technické specifikace požadovaného výtahu V1, když ve své předchozí odpovědi společnosti odmítl nabízený rozměr kabiny 1100x2100mm a trvá na původních rozměrech kabiny 1100x2150mm.

Společnost má za to, že i ji nabízený rozměr kabiny je plně v souladu s požadovaným technickým řešením zadavatele a zároveň v souladu s příslušnými ČSN. Požadované rozměry kabiny neumožňují společnosti dodat zadavateli typový výtah certifikovaný pro Český trh a jeho postup je tak v rozporu s paragrafem 6 zákona o zadávání veřejných zakázek (zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace)

Odpověď:

Co se týká evakuačního výtahu V1 projektant navrhl největší možný rozměr kabiny, kterou je možné do stávající výtahové šachty namontovat, případné zmenšení o 50 mm na rozměr stávající kabiny tedy 1100x2100mm je tedy možné.

Otázka:

Na Výtah V2 nelze uplatnit vyhlášku číslo 398/2009 sb., která již neplatí a je nahrazena normou EN 81-70, která uvádí minimální rozměry invalidních výtahů pro stávající budovy a ty jsou 1000x1300mm

Odpověď:

Ke druhému výtahu V2, projekt byl zpracováván koncem minulého roku, kdy byla ještě v platnosti vyhlášky č.398/2009 Sb. dle které byl výtah také navržen. Dle této vyhlášky je možné u změn dokončených staveb zmenšit rozměr kabiny na rozměr 1000x1250mm. Ten byl také s ohledem na stávající rozměry šachty navržen. Pokud dodavatel umí do stávajícího rozměru šachty bez dalších dodatečných prací dodat výtah o rozměru 1000x1300mm je to možné.

Vzhledem k těmto změnám se prodlužuje termín odevzdání nabídek do 2. 9. 2024 do 10:00 hod.