


TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.PATRO

Č.M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
300A	CHODBA S NOVÝM PODHLEDEM	284,61
300B	SEZENÍ	87,39
309	UČEBNA	97,67
310	STROJOVNA VZT	64,92
312	CENTRUM PRO KONZULTACE	18,59
313	ČEKÁRNA CENTRUM PRO KONZULTACE	13,63
314	CENTRUM PRO KONZULTACE	17,51
315	KANCELÁŘ TECHNICKÉ PODPORY IT	15,57
321	UČEBNA	96,96
322	UČEBNA	64,95
323	UČEBNA	96,11
324	UČEBNA	64,90
325	UČEBNA	31,43
326	UČEBNA	32,04
327-334	UČEBNY, KTERÉ JSOU AŽ PO REKONSTRUKCI VZT	
335	UČEBNA	95,42

LEGENDA

- 1... TEPELOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN25, Q=0,9m³/h, H=40dm, Pel=18W
- 2... TRÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN15, kvs=4,0 vč. SERVOPOHONU (dod. MaR)
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO RADIK prov. KLASIK
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÝ ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR typ SLÁVIE
- TRR... RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ + DÁLKOVÉ OVLÁDANÁ HLAVICE (dod. MaR)
- RV... RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÝ + RUČNÍ HLAVICE
- RŠ... RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ S UZAVÍRÁNÍM



± 0,000 = 220,415 B.p.v.

			VERZE: a		PARE:	
GEN.PROJEKTANT ING. RADIM JARĚŠ						
VYPRACOVAL : JAROSLAV ŽÍKA						
INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám.W.CHURCHILLA 4, PRAHA 3						
MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3						
AKCE : VŠE-VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ UČEBEN VE 3.PATŘE STARÉ BUDOVY-ITALSKÁ						
č. zakázky		PŮDORYS 3.PATRO STARÁ BUDOVA – VYTÁPĚNÍ				č. výkresu D.1.4.3.02
formát 12x44		datum 04/2024		účel DOKUMENTACE PRO OSM		mřítko 1:100