

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Otázka:

Chtěli bychom se zeptat na ujasnění ohledně specifikace vlastností podhledu. Ve výkazu výměr je uvedeno, že podhled má mít vysokou mechanickou odolnost, ale v technické zprávě ani na výkrese není o této specifikaci zmínka. Dotaz tedy zní, bude se opravdu realizovat podhled s vysokou mechanickou odolností, nebo se upraví výkaz výměr?

Odpověď:

Výkaz výměr neupravujeme.

Ve výkazu: panel akustický vyztužený odolnost 3A povrch silně mechanicky odolný hrana nezatřená rovná $\alpha_w=1,00$ viditelný rastr bílý tl 20mm.

Pro investora je důležité, aby byl panel akustický, aby byla splněna odolnost 3A, vlastnost - silně mechanicky odolný není tak podstatná a proto není nikde popsána.