



- SPECIFIKACE KABELŮ NAVRŽENÝCH PRO JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ
- Kruhové vedení (linky hlásičů EPS) - J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
 - Napájecí silový kabel pro ústřednu EPS - PraFlaDur 3x1,5mm
 - Klíčový trezor požární ochrany KTPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
 - OPPO – 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
 - ZDP - 2x PRAFLaGuard 4x2x0,8
 - NZS - 12x PRAFLaGuard 1x2x0,8

7NP

- Opticko-kouřový detektor
- Optoteplotní detektor
- J-Y(st)Y 1x2x0,8mm
- Ústředna nouzového zvukového systému
- Obslužné pole požární ochrany
- Ústředna EPS
- Maják
- Klíčový trezor požární ochrany

Kreslil		Odpovědný projektant		Autorizační razítko	
Josef Zůček		Karel Sommer			
Investor		Výstavba křesla akustického v Praze Nám. sv. Čestmíra 1958/4, 120 07 Praha 3			
Místo stavby		Areál koleji VŠE Jarov, Jesenova 1954/210			
Obec		130 00 Praha 3 Žižkov, Hlavní město Praha			
Název akce					
BLOK F					
Dílčí část akce		Formát			
		Stupeň			
Profese		Datum			
D.1.4 Elektronická požární signalizace		10/2022			
		Č. Zadávk			
		202010			
Název výkresu		Č. Výkresu		Měřítko	
Půdorys 7.NP		10		1:50	
				Č. Paré	
				0123456789	