

akce: REKONSTRUKCE BLOK F		č.zak.:
investor: Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208	proj. částí: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Vypracoval: Josef Zuček zodp. proj.: Karel Sommer	

ČÁST PD: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	označ.: D.1.4.15		
VÝKRES: Schéma rozvaděče R9.2	měřítko: -	stupeň PD: DPS	datum: 11 - 2022

Rozvaděč – RP9.2

OCELOPLECHOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ

TYP: 144M

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

QF
LTS63 černý
IN8R1327--

SPD typ "C"

L1 L2 L3
PEN

K1
0.5-20min.16A
BZ327210--
Schodišťový automat

FI1
B10 0.03 A
B0618610--
Kom. pr. chr.

FI2
B16 0.03 A
B0618610--
Kom. pr. chr.

FA1
B20/3
BM018110--
Jistič

FA2
B20/3
BM018110--
Jistič

FA3
B20/3
BM018110--
Jistič

FA4
B20/3
BM018110--
Jistič

FA5
B20/3
BM018110--
Jistič

FA6
B20/3
BM018110--
Jistič

FA7
B16/3
BM018110--
Jistič

kW

N+PE

N+PE

Rozváděč RH

RH

obv.č.1

osv

PČ

Z1

RB9.2.1

RB9.2.2

RB9.2.3

RB9.2.4

RB9.2.5

RB9.2.6

R1+VZT

CYKY 4x25
Pi =

2x CYKY 3Jx1,5 (nouz. osv.)
Pi =

CYKY 3Jx1,5
Pi =

Zásuvkové okruhy
CYKY 3Jx2,5
Pi =

CYKY-J 5x4
Pi =

CYKY-J 5x4
Pi =

CYKY-J 5x4
Pi =

CYKY-J 5x4
Pi =

CYKY-J 5x4
Pi =

CYKY-J 5x2,5
Pi =