

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqi2i

SEVEN Energy s.r.o.

Americká 579/17

120 00 P r a h a 2

Naše č.j.: HSHMP 1124/2014

Sp. značka: S-HSHMP 1124/2014/599

Vyřizuje: MUDr. Helga Šimůnková

V Praze dne: 23.1.2014

Stanovisko HSHMP k projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce vědecké infrastruktury staré budovy VŠE, Nám.W.Churchilla 4, Praha 3“

Na základě žádosti investora Vysoká škola ekonomická v Praze se sídlem nám.W.Churchilla 4, Praha 3 – IČ: 613 84 399 zastoupeného společností SEVEN Energy s.r.o. se sídlem Praha 2, Americká 579/17 – IČ: 27876829 ze dne 10.1.2014 a doplněk ze dne 29.1.2014, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst.2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů předloženou dokumentaci na akci „Rekonstrukce vědecké infrastruktury staré budovy VŠE, Nám.W.Churchilla 4, Praha 3“.

Po zhodnocení souladu předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:

S projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce vědecké infrastruktury staré budovy VŠE, Nám.W.Churchilla 4, Praha 3“ se

s o u h l a s í

za předpokladu splnění těchto podmínek:

1) Před započetím užívání větracích zařízení musí být předložen protokol dokládající, že VZT zařízení zajišťují projektovanou výměnu vzduchu.

2) Před zahájením provozu venkovních klimatizačních jednotek stavebník předloží Hygienické stanici hl.m. Prahy měření hluku, provedené držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace, ve kterém bude doloženo, že hladiny hluku z jejich provozu nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku $A L_{Aeq,8h}$ 50 dB ve dne a $L_{Aeq,1h}$ 40 dB v noci. V případě výskytu tónové složky se k výše uvedeným hodnotám přičítá korekce -5 dB.

3) Musí být instalovány akustické úpravy uvedené v závěru zprávy firmy Soning „Řešení prostorové akustiky učeben a dalších prostor“ z prosince 2013 .

O d ů v o d n ě n í :

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy tří podlaží učeben, prostory serverovny, prodejny a prostor pro úschovné skřínky. V prvním až třetím patře ve východním a severním křídle Staré budovy bude provedena rekonstrukce učeben. Do rekonstrukce jsou zahrnuty také kanceláře, společná WC, chodby. V prostoru bývalé serverovny v mezaninu bude obnovena učebna a serverovna bude umístěna do stávajících prostor depozitu archivních materiálů na úrovni sníženého přízemí. Nově bude vybudována prodejna vědecké literatury v prostorách suterénu. V suterénu budou upraveny prostory pro úschovné skřínky. Projekt vzduchotechniky řeší větrání a chlazení prostoru v suterénu úschovných skříněk, WC, dále větrání prodejny, zázemí, chlazení serverů a učeben. Zařízení budou vybavena automatickou regulací a dálkovým ovládáním. Prodejna bude mít zajištěno jednak přirozené větrání okny a k posílení větracího efektu je navrženo podtlakové větrání s odtahem v zadní části prodejny. Zázemí prodejny, WC, sprcha je větráno podtlakově. Učebny ve východním křídle mají navrženo chlazení pro letní období. Venkovní klimatizační jednotky budou umístěny na střeše přístavku Staré budovy.


Součástí projektové dokumentace bylo „Řešení prostorové akustiky učeben a dalších prostor“, které vypracoval: Ing Karel Motl – firma Soning, které v závěru navrhuje akustické úpravy k optimalizaci celkové doby dozvuku dle normy ČSN 73 05 27, pro prostory zaměřené na mluvené slovo.

Podmínka č.1 byla stanovena podle § 41 a 42 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 byla stanovena podle § 30 odst. (1), (2) a (3) a § 34 odst. (1) a (2) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 12 odst. (1) a (3) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Projektovou dokumentaci vypracoval: HMA architekti Praha 6, Bubenečská 13.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů o ochraně veřejného zdraví, bylo možno s předloženou dokumentací vyslovit souhlas.


MUDr. Helga Šimůnková
vedoucí oddělení hygieny práce
pobočky Praha - centrum

Příloha: PD

