


LEGENDA:

- ⊗ A - NOVÉ DO PODHLEDU ZAPUŠTĚNÉ OSV. TĚLESO, IP40 zdroj - 1x LED, 18W, 1600Lm, RA80, 4000K
- ⊗ B - NOVÉ NÁSTĚNNÉ OSV. TĚLESO, IP40 zdroj - 1x LED, 18W, 1600Lm, RA80, 4000K
- ⚡ - NOVÝ VYPÍNAČ (OVLAĐAČ SÉRIOVÝ, PARALERNÍ, SÉRIOVĚ-PARAL., KŘÍŽOVÝ) 230V/10A, POLOŽAP. (vč. KRABICE)
- △ - INTEGROVANĚ SOUMRAKOVÉ a POHYBOVÉ ČIDL0 (dosah min 6m, 270st) SE SIGNÁLNÍM KONTAKTEM 230V10A



VEDENÍ KABEL. TRAS:


NOVÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, PEVNĚ NAD PODHLEDY a VE ZDĚNÝCH a SADROKART. PŘÍČKÁCH a PŘEDSTĚNÁCH
UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ a KABEL. TRAS NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
OSTATNÍ POZNÁMKY - viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZNÁMKY:

- OSVĚTLOVACÍ TĚLESA (VČ. OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE) MUSÍ BÝT PROVEDENA S OHLEDEM NA TRIDU REAKCE NA OHEN POUŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLU
- UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ a KABEL. TRAS NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- OSTATNÍ POZNÁMKY - viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

200Lx - Střední úroveň osvětlení dle ČSN

část: Zařízení silnoproudé elektroinstalace
zpracovatel části: Ing. Josef Morčuš

±0,000 =231,95 m.n.m.				VERZE: a		PARE:			
 <div>Q PROJEKT Bohuslava ze Švamberka 8 Praha 4 140 00 tel./fax: +420-261 216 619 e-mail: q-projekt@q-projekt.cz</div>	GEN.PROJEKTANT : ING. RADIM JAREŠ								
	VYPRACOVAL : ING. RADIM JAREŠ								
	INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67								
	MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3								
	AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVA MÍSTNOSTI 36 a WC – NOVÁ BUDOVA								
obsah výkresu				č. výkresu					
WC–úprava světelné instalace				D.1.4–EL3					
č. zakázky		formát 2A4		datum 05/2024		účel DSP		měřítko 1: 50	