


LEGENDA:

- NOVÁ DVOJZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ , IP20
- OSOUEČ RUKOU
- SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM SDS (akustická a optická signalizace + tlačítko SDS)



VEDENÍ KABEL. TRAS:

►1 ◀ V NOVÝCH KABEL ŽLABECH "MARS 62/50" nad PODHLEDY

OSTATNÍ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY POD OHYTKOU, PEVNĚ NAD PODHLEDY a VE ZDĚNÝCH a SÁDKOKART. PŘÍČKÁCH a PŘEDSTĚNÁCH  
UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ a KABEL. tras NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI


POZNÁMKY:

- 1) OSVĚTLIVACÍ TĚLESA (VČ. OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE) MUSÍ BÝT PROVEDENA S OHLEDEM NA TRŽDU REAKCE NA OHĚN POUŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- 2) UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ a KABEL. tras NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- 3) OSTATNÍ POZNÁMKY - viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2

- NORMÁLNÍ DLE TABULKY 32-NM1 (dále N)
- N+zóny dle ČSN 33 2000-7-701
- N+BA4

část: Zařízení silnoproudé elektroinstalace  
zpracovatel části: Ing. Josef Morčuš

±0,000 =231,95 m.n.m.				VERZE: a		PARE:			
 <div>PROJEKT</div>	GEN.PROJEKTANT : ING. RADIM JAREŠ								
	VYPRACOVAL : ING. RADIM JAREŠ								
	INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67								
	MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3								
	AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVA MÍSTNOSTI 36 a WC – NOVÁ BUDOVA								
Q PROJEKT Bohuslava ze Švamberka 8 Praha 4 140 00 tel./fax: +420-261 216 619 e-mail: q-projekt@q-projekt.cz				obsah výkresu			č. výkresu		
				WC–úprava zásuvkové instalace			D.1.4–EL2		
č. zakázky		formát		datum		účel		měřítko	
		2A4		05/2024		DSP		1: 50	