

1) EZS – jaký systém je použit ve stávajících budovách

Systém je ukončen rozšiřujícím modulem v učebně m.č.111. Stávající systém Siemens, Jablotron.

2) Místní rozhlas – bude-li investor chtít dodržet stejné reproduktory jako ve stávajících budovách, je také nutné je specifikovat - prosíme o doplnění

Vzhledem k tomu, že jsou navrženy i typy reproduktorů, které se ve stávajícím objektu nevyskytují, považují tento požadavek za nepodstatný. Rozhodující je certifikace podle norem řady EN 54

3) Strukturovaná kabeláž – chybí výměry metalické kabeláže i optické kabeláže, předběžný odhad instalačních tras se zdá podceněný při rozlehlosti objektu a počtu 1403 ks přípojných bodů - doplňte požadované výměry kabeláží a upřesněte výměru instalačních tras.

Zpracovatel PD včetně rozpočtu použil kabel FTP kategorie 6a např. v položce 1405, 1406 a počítal, že koncovky budou prováděny individuálně dle doměru přípojných míst. Rozpočet je závazný a případné méně práce či více práce budou řešeny při vlastní rekonstrukci.

4) Strukturovaná kabeláž – pro veškeré switche je nutné uvést přesný model, dle uvedených parametrů nelze seriózně stanovit cenu, jaké jsou použity stávající switche ?

Veřejná zakázka - není možno uvádět konkrétní prvky. Specifikace aktivních prvků viz příloha. Stávající prvky CISCO a HP.

5) Přístupový systém – jaký systém je použit ve stávajících budovách ?

PRO2200

6) Přístupový systém - co znamená pojem skříňkový zámek - upřesněte popis a specifikaci

viz. obrázková příloha emailu a zpráva slaboproudu.

7) Kamerový systém – jaký je použitý stávající kamerový systém ? Pokud musí být SW kompatibilní se stávajícími zařízeními.

Tento systém může fungovat samostatně. Stávající systém – klasický analogový

8) Jednotný čas – jaký systém je použit ve stávajících budovách

minutové impulsy

9) Jakým způsobem bude zajištěn přístup realizační firmy do výše uvedených stávajících systémů, tak aby mohly být nové prvky přiřazeny a zprovozněny dodavatelem nových komponentů nebo bude investor požadovat spolupráci GD se stávajícími servisními organizacemi ?

Druhy používaných systémů jsou uvedeny v odpovědích, přenos dat z místnosti č. 111 bude řešen mimo SOD.

10) jaké jsou stávající standardy používaných zásuvek a vypínačů ? Musí být použity při této rekonstrukci

Konkrétní výrobky nelze u výběrového řízení uvádět. Technické parametry jsou uvedeny v dokumentaci.

11) Silnoproud – žádáme o předložení knihy svítidel s přesnými specifikacemi a parametry všech svítidel dle PD.

Konkrétní výrobky nelze u výběrového řízení uvádět. Technické parametry jsou uvedeny v dokumentaci.