

M 1:100

9

10

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM

Provedení svítek musí odpovídat požadavkům z protokolu vnějších vlivů a dodatku PBŘ D 51-E-M1b.1

NOVÉ LED SVÍTLIDLO EX zóna2 (14ks)

NOVÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ EX zóna2 (1ks)

VÝMĚNA VYPÍNAČE EX zona2 (nástěnný č.1 - 2ks)

NOVÉ SVÍTLIDLO EX zona2 (2ks)

NOVÉ VEDENÍ UMÍSTĚNÉ V NOVÝCH OCHRANNÝCH TRUBKÁCH

- ROZVODNÁ KRABICE EX zona2 (3ks)

cca 1,5m

cca 1,5m

WYKRES D.1.4.4-ZAŘÍZENÍ_SILNOP

SVĚTELNÁ INSTALACE

SO_01_PLYNOVÁ_KOTELNA

®



Projekce a inženýring

Stará 2569/96 Tel.: +420 475 315 980

STUPĚNĚDPS	ČÍSLOPROJEKTU 99299_300
MĚŘ. 1:100	ORIENTAČNÍ Č. DOK.
ČÍSLO VÝKRESU	

IN-3-7492

IN-3-2492

Tento výkres je duševním majetkem firmy INTECON spol. s r.o. Informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. INTECON spol. s r.o.