



Č.M.	MÍSTNOST	PL. m <sup>2</sup>
130	KNIHOVNA CIKS	447,6
130A	KANCELÁŘ SKLADU	23,8
130B	VÝTAH	3,3
130C	VÝTAH NA KNIHY	
130C	CHODBA	8,6
130C	CHRÁN.PROSTOR VÝTAH	3,0
131	ODD.ZPRACOVÁNÍ CIKS	31,5

**A1N**




**P1**



LED svítidlo s nouzovým modulem 1 hod.  
Přisazené s krytem IP44

Přisazené stropní pohyblivé, úhel 120°  
(Svítidlo napojit na stávající světelný okruh.)  
(kabel CXKH-R 4Cx1,5mm2)



ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Šimánek	ČKAIT 0003088	ALPS	PROJEKTANT ČÁSTI:  <b>FORGYS s.r.o.</b> Na Straži 1306/5 180 00 Praha 8 T: +420 284 686 1292 E: forgy@forgy.s.cz	
VYPRACOVAL	Ing. Jaroslav Šimánek				
INVESTOR	VŠ EKONOMICKÁ V PRAZE NÁM. W.CHURCHILA 4, 130 67 PRAHA 3				
MÍSTO	NÁM. W.CHURCHILA 1938/4, PRAHA 3 KATASTR ŽIŽKOV				
STAVBA	REKONSTRUKCE VÝTAHU A STAVEBNÍCH PROSTOR NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				
OBSAH	D1.4.d. SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA  1.PATRO - VÝTAH			MĚŘÍTKO  1:50	Č. VÝKRESU  <b>E-05</b>

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+N+PE ~ 50Hz, 230/400V, TN-S  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 2000-4-41 ed.2  
OCHRANA ZAKLADNÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤICH TN-C A TN-S  
Elektrická instalace – vnitřní rozvody dle ČSN 33 2130 ed.3