

Dotaz č.7:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části výkazu výměr je položka:

630

ozn. X7 - Komplet vybavení pro WC imobilní ;			
přízemí / S02+mezanin/S013+1.P/S105+			
2.P/S205+3.P/S305			
1x madlo na WC sklopné s pojistkou, dl.760mm+			
1x madlo na WC pevné rovné 600mm, barevné provedení			
v bílé. Umístěné ve vzájemní			
vzdálenosti 600mm a ve výši 800mm nad			
podlahou + 1x madlo rovné 600mm, umístit na vnitřní			
Dod.+Mont.	stranu dveří + 1x háček na oděvy umístit proti umyvadlu	ks	1,00

Součástí vybavení WC pro imobilní by mělo být dle vyhlášky i zrcadlo nad umyvadlem s úpravou umožňující jeho naklopení.

Žádáme zadavatele o sdělení, ve které položce výkazu výměr se nachází dodávka a montáž sklopných zrcadel.

Zrcadlo pro invalidy je v pevném provedení, spodní hrana je specifikována ve výšce 900 mm, což splňuje požadavky vyhlášky. viz. položka X2

Dotaz č.8:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části výkazu výměr je položka:

616

Přesun hmot

Kč 3 812,9

Žádáme zadavatele o sdělení co má uchazeč ocenit v této položce.

Měrná jednotka - v tunách

Dotaz č.9:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části výkazu výměr je položka:

883

Podkladní roznášecí betonové desky pod OK (v m2
případě nutnosti)

Žádáme zadavatele o doplnění množství u této položky.

Tato položka je vyspecifikována v oddíle 2 – Základové konstrukce pod pol. č. 350-358.

Dotaz č.10:

Chápe uchazeč správně, že si v buňce G42, G43 položkového rozpočtu změni vzorec a potom popis položky nebude odpovídat hodnotě % ve výpočtu (např. nyní je =G40*0,01 změna =G40*0,035)?

Podklad z výkazu výměr zůstává stejný, oceňte dle vlastního uvážení.

Dotaz č.11:

Chápe uchazeč správně, že pokud položky č.580, 788 - 791 nebudou mít uvedenou jednotkovou a celkovou cenu, nebude to důvod k vyloučení ze soutěže?

Je nutné vyplnit všechny položky, při vlastní fakturaci provedených prací budou fakturovány skutečně provedené práce, jedná se o rekonstrukci.