

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

Při osobní prohlídce místa plnění nebylo zřejmé, kde bude umístěna mobilní kotelna vč. nádrže na LTO.

Žádáme o upřesnění následujících bodů:

- Kde přesně bude mobilní kotelna a nádrž na LTO osazena?
- Jak bude zajištěno zásobování LTO?
- Kdo bude zodpovědný za provoz mobilní kotelny?
- Kde se nacházejí napojovací body na stávající rozvody TUV a otopného systému?
- Jaká je požadovaná délka připojovacích hadic?
- Bude doplněna příslušná projektová dokumentace a k tomu i související rozpočtové položky?

Dotaz č.2

Je možné uvažovat o variantě mobilní kotelny na zemní plyn namísto LTO, a to s využitím stávajícího plynového přívodu, který v současnosti slouží pro provoz stávající kotelny?

Dotaz č. 3

Má Investor k dispozici platné „**Povolení k dočasnému provozování náhradního zdroje tepla**

–

mobilní kotelny“, vydané příslušným krajským úřadem dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší?

Pokud ne, v jaké fázi se nachází proces jeho zajištění?

Dotaz č.4

Kdo je vlastníkem demontované technologie původní kotelny a jak bude naloženo s výnosem z

jejího případného odprodeje nebo likvidace? Případá tento výnos Investorovi, nebo Zhotoviteli?

Odpověď:

1. Uchazeč nacení v samostatné položce instalaci a likvidaci mobilní kotelny včetně všech potřebných propojení a vyvolaných prací včetně technického vybavení pro odvod spalin. Dále v této položce uvede veškeré náklady na práce zajišťující její plynulý provoz.
2. V samostatné položce nacení provoz mobilní kotelny za 1 kalendářní (24h) den při plném výkonu.
3. Transportní komunikaci uvnitř areálu zajistí objednatel na své náklady.
4. Součástí vydaného stavebního povolení je i instalace náhradního zdroje. Případnou další inženýrskou činnost zajistí objednatel na své náklady.
5. Nutnost projektové dokumentace a její rozsah určí zhotovitel a tuto zajistí na své náklady, které budou započteny do položky instalace a likvidace mobilní kotelny.