

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz:

- 1) Prosíme o uvedení účinné výšky komínů a délky jednotlivých kouřovodů, v PD se nám nepodařilo tyto údaje dohledat.
- 2) Kdo zajistí projektovou dokumentaci pro umístění a připojení mobilní kotelny? Tato není součástí stávající PD.
- 3) Kdo bude zodpovědný za získání všech potřebných povolení pro dočasný provoz mobilní kotelny o výkonu 3 MW?
- 4) Jakým způsobem bude řešeno odkouření mobilní kotelny?
- 5) Jaké jsou přesné požadavky na provizorní přípravu TUV (požadovaný výkon, teplota, objem)?
- 6) Jaké jsou rozměrové limity kotelny? Prosíme o uvedení šířky průjezdu/brány do prostoru, kde má být mobilní kotelná umístěna.
- 7) Jak bude řešeno napojení na elektrickou energii? Prosíme o přesné vydefinování přípojných míst.
- 8) Byla zvážena možnost využití kotelny na zemní plyn místo LTO? (Nižší emisní zatížení, jednodušší logistika - bez nutnosti skladování paliva, potenciálně nižší provozní náklady.

Odpověď:

- 1) V PD jsou dispoziční výkresy, viz. IN-Z-1221 (část SO 01) a IN-Z-1223 (SO 02), a řezy, viz. IN-1-3940 (SO 02), ze kterých je možné tyto údaje získat (odměřit).
Vzhledem k tomu, že PD plní funkci zadávací dokumentace, je nutné, aby uchazeč zohlednil návrh kouřovodů již v zadávacím řízení s ohledem na skutečně jím dodávanou technologii kotlů.
- 2) Zhotovitel stavby.
Uchazeč nacení v samostatné položce instalaci a likvidaci mobilní kotelny včetně všech potřebných propojení a vyvolaných prací včetně technického vybavení pro odvod spalin. Dále v této položce uvede veškeré náklady na práce zajišťující její plynulý provoz.
Součástí vydaného stavebního povolení je i instalace náhradního zdroje. Případnou další inženýrskou činnost zajistí objednatel na své náklady.
Nutnost projektové dokumentace a její rozsah určí zhotovitel a tuto zajistí na své náklady, které budou započteny do položky instalace a likvidace mobilní kotelny.
- 3) Viz odpověď 2
- 4) Viz odpověď 2
- 5) Stávající instalovaný výkon pro přípravu TUV je 700 kW (500+200 kW) a objem 1000+1000 litrů (2 zásobníky).
- 6) Viz odpověď 2
- 7) Viz odpověď 2
- 8) PD uvádí LTO pouze jako možnou variantu. Ano, je to možné.