

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz:

1) Žádáme o vysvětlení položky č. 22 v části D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění staveb, zde se píše, že zařízení má být vč. úpravny vody, nicméně ve výkresové části „**HU.01-02_IN-Y-1875_Schéma zapojení topných okruhů_r0**“ je zakreslené pouze vyrovnávací, expanzní a doplňovací zařízení bez úpravny vody. Je tedy nutné doplnit parametry a umístění této úpravny vč. úpravy výkresové části.

2) Pro správné ocenění vyrovnávacího, doplňovacího expanzního zařízení žádáme o doplnění výšky topné soustavy.

Odpověď:

1. Vyrovnávací a doplňovací zařízení je tzv. „balená jednotka“ jejíž součástí je i úpravna vody, která nebyla pouze prokreslena. V příloze zasíláme výkres schématu tzv. „balené jednotky“, výkaz platí tak jak je popsáný, tj. s úpravnou vody.

2. Rekonstruovaná kotelna je zdrojem i pro VZT jednotky na střeše budovy „Rajská“, počítejte s výškou do 30 m.