

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury staré budovy“

VŠE v Praze

Dotaz č.21:

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části Požárně bezpečnostního řešení je definován počet a umístění hasicích přístrojů.

V předloženém výkazu výměr jsme bohužel dodávku a montáž hasicích přístrojů nenašli.

Uchazeč upozorňuje, že požaduje-li zadavatel dodávku a montáž hasicích přístrojů, musí svůj požadavek specifikovat v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (§44, odst.4,.a ZVZ) a zahrnout do výkazu výměr (§44, odst. 4, b, ZVZ) tak, aby obdržel srovnatelné nabídky.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr, který bude doplněn o chybějící položky.

[Hasicí přístroje uvedené ve zprávě PBŘ jsou již umístěny, v požadovaném množství, ve stávající budově.](#)

[Budou demontovány a znovu použity v rekonstruovaných prostorech.](#)