

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury staré budovy “

VŠE v Praze

Dotaz č.22:

K dodatečné informaci ohledně zábradlí v m.č.009 sdělujeme, že kontrolou zadávací dokumentace jsme zjistili, že prvek Z8 neobsahuje výměry tohoto zábradlí viz foto níže.

Uchazeč v souladu se ZVZ není oprávněn upravovat , či měnit položky soupisu prací či výkazu výměr, proto opětovně žádáme zadavatele o doplnění položky dodávky a montáže tohoto zábradlí.



Uchazeč upozorňuje, že požaduje-li zadavatel dodávku montáž nebo repasi tohoto zábradlí, musí svůj požadavek specifikovat v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (§44, odst.4,.a ZVZ) a zahrnout do výkazu výměr (§44, odst. 4, b, ZVZ) tak, aby obdržel srovnatelné nabídky.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr, který bude doplněn o chybějící položku.

[Viz odpověď č.50. Zadavatel výkaz výměr upravovat nebude.](#)

Dotaz č.23:

Dodatečná informace 38 je v rozporu s projektovou dokumentací :

V soupisu prací chybí oddíl pro obklady stěn (jsou na sociálních zařízeních apod.) Žádáme o doplnění.

Obklad viz položka odd. 541, je proveden z vinilového PVC.

541

ozn P4 - skladba podlahy na sociálních zařízeních

Dle výkresové části PD

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	ÚPRAVA POVRCHŮ	
			PODLAHY	STĚNY
S.01	UMÝVÁRNA	11.2	P4	keramický obklad, Rozměr 198 x 398 x 7 Barva světle žlutá, Povrch hladký, mat do výšky 2000 mm, + nad obkladem nová štuková omítka , 3 x malba bílá omyvatelná
S.02	WC BEZBARIÉROVÉ	2.7	P4	keramický obklad, Rozměr 198 x 398 x 7 Barva světle žlutá, Povrch hladký, mat do výšky 2000 mm, + nad obkladem nová štuková omítka , 3 x malba bílá omyvatelná
S.03	WC ŽENY	10.1	P4	keramický obklad, Rozměr 198 x 398 x 7 Barva světle žlutá, Povrch hladký, mat do výšky 2000 mm, + nad obkladem nová štuková omítka , 3 x malba bílá omyvatelná
S.04	WC MUŽI	9.7	P4	keramický obklad, Rozměr 198 x 398 x 7 Barva světle žlutá, Povrch hladký, mat do výšky 2000 mm, + nad obkladem nová štuková omítka , 3 x malba bílá omyvatelná
S.05	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.2	P4	keramický obklad, Rozměr 198 x 398 x 7 Barva světle žlutá, Povrch hladký, mat do výšky 2000 mm, + nad obkladem nová štuková omítka , 3 x malba bílá omyvatelná

Dle technické zprávy:

Hlavní dělicí příčky budou zděné z pórobetonových tvárnic opatřených stěrkovou omítkou a keramickým obkladem do výšky 2,1m (obdobně jako stávající přilehlé konstrukce). Jednotlivé wc buňky budou

Uchazeč upozorňuje, že požaduje-li zadavatel dodávku a montáž keramických obkladů, musí svůj požadavek specifikovat v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (§44, odst.4.,a ZVZ) a zahrnout do výkazu výměr (§44, odst. 4, b, ZVZ) tak, aby obdržel srovnatelné nabídky.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr, který bude doplněn o chybějící položky.

Výkaz výměr je nadřazený projektové dokumentaci, bude v tomto rozsahu oceněn.

Dotaz č.24:

Dodatečná informace 51 neobsahuje výměru ani popis prací, který by odpovídal požadovaným výkonům. Tato položka je zahrnuta v odd. 492, 63 – Podlahové konstrukce s nášlapnými; podrobnosti (druhy a složení materiálů) jsou uvedeny v PD „skladby podlahových konstrukcí“, které jsou nedílnou součástí tohoto oddílu. V jednotkových cenách je : Dodávka + montáž

492

63 - Podlahové konstrukce s nášlapnými vrstvami ; podrobnosti (druhy a složení materiálů) jsou uvedeny v PD "skladby podlahových konstrukcí", které jsou nedílnou součástí tohoto oddílu.V jednotkových cenách je : Dodávka+montáž -kompletní provedení, demontáže včetně přesunu hmot+ (u příslušných položek) vnitrostaveništní doprava sutí+odvoz na skládku+skládkovné	Kč celkem
---	-----------

Pol. č. 492 je pouze součtem níže uvedených položek.

Popsaná skladba na výkrese neodpovídá žádné skladbě uvedené v dokumentu „Skladby stavebních konstrukcí“.

Uchazeč upozorňuje, že požaduje-li zadavatel provedení oprav schodiště v suterénu, musí svůj požadavek specifikovat v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky (§44, odst.4,.a ZVZ) a zahrnout do výkazu výměr (§44, odst. 4, b, ZVZ) tak, aby obdržel srovnatelné nabídky.

Žádáme zadavatele o předložení opraveného výkazu výměr, který bude doplněn o chybějící položku.

[V souladu se zadaným výkazem výměr není tato položka oceňována.](#)