

Věc: Žádost o dodatečné informace k VZ „Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“ ISVZ č.498095

Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k VZ „Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“

1. V soupisu prací chybí oddíl pro obklady stěn – **dle dodatečné informace č. 38** je obklad obsažen v položce č. 541 a je proveden z vinylu – výměra položky však odpovídá podlahové ploše se skladbou P4, obklady v ní zcela jistě nejsou zahrnuty; dle tabulek v PD jsou navrženy obklady keramické 198x398 mm, o vinylových obkladech není nikde v PD ani zmínka; navíc v položkách č. 1766 a 1775 je specifikace zrcadel s odkazem na ocenění v odd. 781 Obklady keramické. Žádáme o vysvětlení.
[Oceňte výkaz výměr, drobná kolizní místa budou řešena během realizace stavby vrámci AD](#)
2. **Dle dodatečné informace č. 41** je demontáž zábradlí hlavního schodiště obsažena v položce č. 85 – dle výkazu výměr k této položce se však jedná o demontáž pouze ocelové konstrukce v m. č. K101, K109 a K110 (ocelové profily I, U a pororošty) – zábradlí v této položce obsaženo není. Žádáme o vysvětlení.
[Oceňte výkaz výměr, drobná kolizní místa budou řešena během realizace stavby vrámci AD](#)
3. **Dle dodatečné informace č. 22** má být u položky č. 616 opravena měrná jednotka na tuny; máme tomu rozumět tak, že 1 m2 lešení váží 1 tunu? (výměra odpovídá množství pomocného lešení). Žádáme o vysvětlení.

[Podrobné vysvětlení viz. tabulka](#)

poř.č.	Kód položky	popis prací a dodávek	m.j.	množství	jednotková cena	celková cena	Kč
612		9 - Dokončující konstrukce a práce	Kč	celkem	Kč/m.j.		0
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 812,9			0
613	949101112	poznámka: V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. Náklady na manipulaci jsou zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.					
614		Příplatek za první a každý další den -90dní	m2	3 812,9			0
615	949211211						
616		Dočasný stavební výtah - montáž , demontáž	ks	1,0			0
617		Vyčištění budov před předáním do užívání ploch dotčených stavebními úpravami a schodiště					
618	952901111		m2	3 812,9			0
619	998011003	Přesun hmot výšky přes 12 do 24m	t	223,4			0
620	998011014	Příplatek za zvětšený přesun do 500m	t	223,4			0
621		Přesun hmot					

4. **Dle dodatečné informace č. 50** je zábradlí Z1 na schodišti v m. č. S.009 obsaženo v položce č. 794 – porovnáním výměr dle tabulky zámečnických prvků jsme zjistili, že v této položce je obsaženo pouze zábradlí hlavního schodiště. Žádáme o doplnění.

[Zadavatel trvá na svém předchozím zdůvodnění, oceňte výkaz výměr](#)

5. **Dle dodatečné informace č. 51** je vyčištění stávajícího kamenného schodiště obsaženo v odd. 63 „Podlahové konstrukce ...“ – v tomto oddíle jsou však pouze skladby P1-P8, vyčištění a konečná impregnace kamenného schodiště v tomto oddíle není. Žádáme o doplnění.
V souladu se zadaným výměrem VV není tato položka oceňována.
6. V položkách č. 1174, 1182, 1191 a 1194 je uveden rozměr DN 32-40. Žádáme o přesnou specifikaci.
Jde o výměru stávajících rozvodů ústředního topení, jež je zabudovaná ve zdi. Položku DN 32 – 40 oceňte průměrnou cenou v celém rozsahu.