

Věc: Žádost uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Název VZ: „Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“

V souladu s § 49 odst.(1) ZVZ žádáme o zodpovězení následujících dotazů k výše uvedené VZ:

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr části Elektroinstalace-slaboproud je položka č. 1440 s textem: síťový NVR videorekordér pro 90 IP-kamer, pro instalaci do 19" rackové skříně, záznam 2250fps/720p, 650fps/1080p, 450fps/3MPX, 200fps/5MPX, datové uložení (NAS server), 12x SATAIII, 2x rozšiřující port, 4x Gigabit LAN, 2x USB3.0, včetně licencí.

Máme v položce ocenit i HDD? Kolik kusů a jaké velikosti? Máme cenit 80ks nebo 90ks licencí pro IP kamery?

[HDD – 12x 8TB SATA III](#)

[V souladu s VV - Licence 80 ks, další licence se budou dokupovat s případnými dalšími kamerami](#)

Dotaz č.2:

Zadavatel v dotazu č.3 v rámci DI č. 6-16 odpověděl pouze ohledně propojovacích kabelů (patch kabelů), ale neřešil chybějící metalickou a optickou kabeláž.

Bude-li tedy kabeláž chybějící ve výkazech výměr v případě realizace předmětem díla, bude řešena v rámci víceprací? Lze předpokládat, že finanční objem chybějící kabeláže může představovat až 500 000 Kč - 1 000 000 Kč.

[Uchazeč ocení stávající výkaz výměr v souladu se ZD, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách jasně definoval závaznost. Viz odp. č. 8.](#)

Dotaz č.3:

V dokumentu s názvem "VŠE Specifikace ESI" je v části G.2. Elektropřístroje uvedeno:

Standard – veřejně přístupné prostory, místnosti využívané vyučujícími.

Elektropřístroje renomovaného domácího nebo zahraničního výrobce ve vysoké kvalitě provedení, v designu odpovídající významu objektu.

Žádáme o uvedení referenčního výrobku elektropřístrojů (ZVZ nezakazuje uvádět referenční výrobky), které designově odpovídají významu objektu, popřípadě o odpověď, zda požadavky splňuje například řada Tango od výrobce ABB?

[Z PD vyplývá, že se jedná o učebny, standart přizpůsobit využití provozu ve vysokoškolském zařízení. Zadavatel upřednostňuje bílou standart. Zadavatel nebude uvádět referenční výrobek.](#)

Dotaz č.4:

V profesi slaboproud jsou položky č. 1434 s textem: řídicí jednotka hlídacích zařízení včetně dálkového ovládání a č. 1435 s textem: vysílací kabel. Můžete blíže specifikovat požadované funkce hlídacích zařízení?

[Jedná se o běžně používaný systém. Hlídaná technika bude opatřena samolepicími etiketami. Při průchodu techniky s etiketou hlídacím rámem je vyvolán alarm, který je pomocí datové sítě přenesen do místa ostrahy. Dálkové ovládání slouží především k dočasnému odstavení systému z funkce, např. při legální manipulaci s hlídanou technikou. Vysílací kabel je v podstatě rámová anténa, která snímá průchod etikety tímto rámem.](#)