

na základě výběrového řízení na akci „Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“ se dotazujeme:

- 1) v předané PD chybí výkres nového stavu 2. PP, můžeme výkres obdržet?

Výkres nového stavu 2.pp neexistuje. Konstrukční řešení založení ocelové konstrukce v tomto podlaží je vyčerpávajícím způsobem zdokumentováno v části STATIKA (statický výpočet + výkres D.1.2.1.

- 2) zadavatel v rámci dodatečné informace č. 115 uznal chybu v návrhu smlouvy o dílo. V rámci předaných dokladů byla smlouva o dílo předána pouze ve formátu „PDF“ – tzn. needitovatelná verze. Dotaz zní: předá zadavatel opravenou smlouvu o dílo, nebo jak máme zmiňovanou chybu opravit?

Je nepochybné, že se jedná o písářskou chybu – v ustanovení článku VI., odst. 8. smlouvy je uvedeno „objednatel“ na místo správného „zhotovitel“ dvakrát.

- 1) Smlouvu lze opravit ručně tj. přeškrtnou objednatel a nadepsat zhotovitel.
- 2) Vyměnit stránku č. 9, kterou Vám zasíláme v příloze k odpovědi.

- 3) žádáme o bližší specifikaci položky č. 925 „Zesílení průvl. pro shrnovací příčku + Zesílení průvl. pro shrnovací příčku 2x + Prostup obvod stěnou pro 3ks VZT + Prostup obvod stěnou pro 3ks VZT + Olemování prostupu instalační šachty 2x + Olemování prostupu instalační šachty 3x“.

Odpověď zněla: *Zesílení průvl. pro shrnovací příčku – jde o zesílení únosnosti původních konstrukcí v místě nových skládacích akustických příček, mezi míst. Č. 107 a 108 a mezi č. 206 a 207, viz výkres D.1.1.44 stavební část a část projektu statika. Prostupy obvodovou stěnou VZT a prostupy instalační šachty jsou podrobně popsány ve stavebním části a části projektu statika.*

Pod položkami č. 917-924 jsou ocelové profily, které jsou použity k zesílení průvl. pro shrnovací příčku, pro prostup obvodovou stěnou jsou použity ocelové překlady a k olemování prostupu instalační šachty je navržen ocelový rám, veškeré tyto překlady jsou jako samostatné položky. Veškeré vybourání prostupů je ve VV přípravných prací.

Dotaz zní, co tedy položka č. 925 má opravdu obsahovat?

Nejedná se o duplicitní položky. Oceňte výkaz výměr.