



**POZNÁMKY**

- VÝKRESY INSTALACE A OSVĚTLENÍ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- ROZMÍSTĚNÍ VEŠKERÝCH KONCOVÝCH A OVLÁDACÍCH PRVKŮ JE ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT NA STAVBĚ S POŽADAVKY ARCHITEKTA, S PROJEKTEM INTERIÉRU A S UMÍSTĚNÍM PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ
- ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY V PÁTERNÍ TRASE POD STROPEM, ROZVODY PRO PRACOVNÍŠTĚ BUDOU ULOŽENY DO PARAPETNÍCH KANÁLŮ
- TRASY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3
- KONCOVÉ PRVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠKÁCH DLE ČSN 33 2130 ed. 3, ČL. 7.10.9, NENÍ-LI UVEDENO JINAK
- VÍCE KONCOVÝCH PRVKŮ VEDELE SEBE BUDE SDRUŽOVÁNO DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
- ÚNIKOVÁ CESTA BUDE OZNAČENA NOUZOVOU SVÍTIDLY S PIKTOGRAMEM DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1838
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM**

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

- LEGENDA SYMBOLŮ**
- ROZVÁDĚČ ELEKTRO
  - ROZVÁDĚČ TECHNOLOGIE/ MaR
  - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 230 V/ 16 A
  - ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230 V/ 16 A
  - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ, 230 V/ 16 A, IP44
  - ZÁSUVKA DVOJITÁ, 230 V/ 16 A, IP44
  - ZÁSUVKA 400 V/ 16 A/ 5p, IP44
  - ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, MODUL 45
  - ZÁSUVKA 230 V/ 16 A, SVODIČ PŘEPĚTÍ TR. 3
  - VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ
  - VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ
  - OCHRANNÉ POSPOJENÍ
  - SPÍNÁČ JEDNOPÓLOVÝ, fáz. "1"
  - SPÍNÁČ JEDNOPÓLOVÝ, fáz. "1", IP44
  - SPÍNÁČ SÉRIOVÝ, fáz. "S"
  - SPÍNÁČ SÉRIOVÝ, fáz. "S", IP44
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, fáz. "G"
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ, fáz. "G"
  - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, fáz. "7"
  - PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, fáz. "7", IP44
  - OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ, fáz. "1/0"
  - OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ, fáz. "1/0", IP44
  - ŽALUZIOVÝ SPÍNÁČ
  - TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ, IP44



<b>epzdenek.cz</b> +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz	Investor Vysoká škola ekonomická v Praze, náměstí Winstona Churchilla 1938/ 4, Žitkov, 13000 Praha		Vypracoval Ing. Pavel Zdeněk	
	Objednatel STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH SUTERÉNNÍCH PROSTOR V SEKCI B a C		Zařadil DPS	
	Datum 1/ 2025		Dělník 8ELH	
	Název dokumentu DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ - OSVĚTLENÍ		Dělník 9424.8a	