

„Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury Staré budovy“

1. Chápe uchazeč správně, že mají být oceněny naprosto všechny položky výkazu výměr a cena má být v souladu s popisem u jednotlivých položek, i když je u některých položek chybný, jak přiznal i sám zadavatel?

Zadavatel předložil uchazečům jako podklad pro zpracování nabídkové ceny VV. Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky požaduje a povinností uchazeče je ocenit všechny položky předaného výkazu výměr. Hlavním smyslem jednotného soupisu stavebních prací je zabezpečit obsahově shodné nabídky.

2. Žádám o přesnější informaci týkající se odpovědi zadavatele, že protiskluznost vrstveného „pochozího“ skla musí odpovídat normovým hodnotám. Jaká má být požadovaná hodnota součinitele smykového tření? Jaký typ protiskluzné úpravy zadavatel požaduje?

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít součinitel smykového tření (pro podlahy staveb užívaných veřejností dle ČSN 74 4505 Podlahy) nejméně 0,5.

3. V dodatečných informacích bylo uvedeno, že pol. č. 580 - Zatepla válcovaný ocelový slzičkový plech, konstrukční jakost S235 tl. 6mm . Konstrukční jakost běžná S235. – 52,1 m2 představuje jen stručný popis výrobku a dodávka i montáž má být oceněna v rámci pol. 846 – 852, což odpovídá výpisu ze statické části v.č. D.1.2.1 – A0. Pokud tedy máme vyplnit všechny položky, tak co má být tedy naceněno v položce č. 580?

V předchozích odpovědích bylo vše řádně vysvětleno. Viz odpověď č.19, č.25, **č.59**