

akce:		<b>REKONSTRUKCE BLOK G, Thalerova kolej</b>		č.zak.:
investor:	Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Praha 3	proj. část:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
		Vypracoval: zodp. proj.:	Josef Zuček Karel Sommer	

ČÁST PD:				označ.:	
<b>D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>				<b>D.1.4.08</b>	
VÝKRES:	<b>Schéma rozvaděče R-prádelna</b>	měřítka:	-	stupeň PD:	DPS
				datum:	11 - 2022

# R–prádelna

---

OCELOPLECHOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ

TYP: 56M

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
L1,L2,L3

