

akce:		REKONSTRUKCE BLOK G, Thalerova kolej		č.zak.:
investor:	Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Praha 3	proj. část:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
		Vypracoval: zodp. proj.:	Josef Zuček Karel Sommer	

ČÁST PD: D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				označ.: D.1.4.10
VÝKRES:	Schéma rozvaděče RPx.2 - typový	měřítka: -	stupeň PD: DPS	
			datum: 11 - 2022	

RPx.2 typový

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ – EI30–DP1

TYP: 144M

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
L1,L2,L3



