



Z ústředny EPS (budova D) bude vedena nová kruhová linka
dále 1 ovládací kabel pro vypnutí VZT
V rámci 1.PP bude do vybrané TM umístěna ústředna NZS, ze které bude do každého patra vedeno 2x reproduktorová linka
ústředna NZS bude spojena s NZS v budově D (zdvojená trasa)

LEGENDA ZNAČEK:

EPS

Ústředna EPS

OPPO

Obslužný panel požární ochrany

ZDP

Zařízení dálkového přenosu

Key

Klíčový trezor požární ochrany

Opt

Optikový hlásič

Tlač

Tlačítkový hlásič

Maják

Maják

Mult

Multisenzorový hlásič

VZT

Hlasič v potrubí VZT

Kabel kruhové linky stíněný kabel 2x2x0,8 - Bžca-sítla

Hnědý kabel funkční při požáru PH60-R 2x2,5 Bžca-sítla

Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH60-R Bžca sítla

UTP Cat 6 Bžca-sítla kabel funkční při požáru PH60-R

Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH60-R Bžca sítla

Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AI stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkcí kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, StN 92 0205.

Reproduktory

Vstupní/výstupní prvky

Mikrofonní stanice

Mikrofonní stanice hlasatele

Drobný Architects

Anna Drobny

architektonický ateliér, s.r.o. Děkanská 7/226, Praha 4, 140 00		IČO: 26 49 99 24 tel/fax: 607 154 000 e-mail: atelier@drobnyarch.cz	
Název akce:		University hotel - Blok E	
Místo:		Ulice Koněvova 93/198, p.č.3619,Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov	
Investor:	Správa účelových zařízení VŠE v Praze, Jeseniova 2769/208, Praha 3	stupeň:	DPS
Projektant části:	SZ Projekce elektro s.r.o	datum:	08/2025
Projektová část:	TZB - EPS NZS		měřítko: číslo výkresu:
Název výkresu:	01.NP		D.1.2.3.02