

Dotaz:

žádám o doplnění informací k výběrovému řízení Revitalizace interiérů koleje Jarov II

1. Ve smlouvě bod 12 čl. 1 se píše, že záruka na provedené dílo je 36 měsíců. Ve specifikaci materiálů je Příloha č.1 je kuchyň a baterie záruka 60 měsíců. Jak budeme dokládat záruku aby nebyla v rozporu se smlouvou?
2. Kde napočítat přívod studené vody a elektriky ke kuchyňským linkám?

Odpověď:

k bodu 1):

Záruku 60 měsíců na umyvadlové baterie, dřezové baterie, vodoměrů a kuchyňské linky se bude dokládat prohlášením zhotovitele o záruce 60 měsíců na uvedené předměty, při předání jednotlivých podlaží.

k bodu 2):

v příloze č. 3 u jednotlivých variant je vždy soubor "**Kuchyňka**" a v prvním bodě "**linka 1.4m s dřezem a baterií, horní a spodní skřínky**" kam tyto rozvody napočítejte. Bude se tedy jednat o :

- přívod SV, TUV a odpadu včetně napojení
- přívod elektrické energie a montáž 1 ks zásuvky včetně napojení
- montáž vestavěného vaříče včetně napojení

Dále upozorňuji u varianty 4L Top exclusive povedou všechny rozvody pod podlahou, počítejte s průrazy podlah s bandážemi trubek. Tyto rozvody jsou navrhovány jako vedení pod stropem, o patro níže, kotvené na zeď a zakrytí SDK kastlíkem.

Jinak všechny ostatní rozvody budou zasekány do zdi se zednickým začištěním.