

Dotaz:

Dobrý den,
prosím o upřesnění:

1. V příloze č.1 jsem nenalezl obrázek ani rozměry **pracovního stolu** pro variantu top exklusiv?
2. V příloze č.2 uvádíte sekce s výtahem a sekce bez výtahu (jedná se o 2 koleje a na jedné je výtah a na druhé výtah není?)
3. V příloze č.4 harmonogram prací uvádíte u 3.podlaží datum zahájení 26.6.2015 a ukončení 27.6.2015 není to překlep?
4. Variantou 4L v příloze č.2 myslíte variantu top exklusiv?
5. Opěrné prkno v příloze č.2 = deska za postel?

Odpověď:

add1 : doplňuji přílohu č.1 o bod 9 - Pracovní stůl (v příloze této odpovědi)

add2 : Jedná se o stejnou kolej, která má dva výtahy a kde jsou dispozičně na patře 4 sekce. Jde pouze o název sekce. Sekce s výtahem má stavebně do své dispozice začleněnou výtahovou šachtu.

add3 : Ano, jde chybu. Termín na 3. podlaží je od 28.6.2015 do 6.8.2015

add4 : Ano, varianta 4L je varianta top exklusive

add5 : Ano, opěrné prkno je deska za postel

9 - Pracovní stůl

9 - Pracovní stůl

rozměr (mm): l. 1300, hl. 750, v. 750

barevné provedení : stolová deska
stolové podnoží RAL 9006

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- kovové podnoží se spojovacím kabelovým mostem
- kabelová průchodka kovová imitace nerez

Provedení:

Pracovní deska stolu je vyhotovena v tloušťce materiálu 25mm ohraněná plastovou ABS hranou 28x2 mm. Součástí kovového stolového podnoží je spojovací kabelový tunel, který zároveň slouží i jako nosná část proti průhybu stolové desky. Stolová deska je osazena kovovou kabelovou průchodkou v barvě imitace nerez. Barevná specifikace desky je dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.

Pracovní stůl 9

