

**Stavba: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY JAROV I.**

**Místo: KONĚVOVA 93/196 - 93/204, 130 00 PRAHA 3**

**Vypracoval: Ing. Václav Pilát**

**Praha, říjen 2018**

## **1. VYTÁPĚNÍ - DODATEK**

Rozhodnutím investora ze dne 4.10.2018 bude Rekonstrukce kotelny rozdělena na dvě části. V současnosti bude realizovaná první část, ve které nebude provedena instalace záložního ohřevu TUV. V první části bude provedena pouze příprava - rozdělovač topných okruhů bude osazen uzávěry. Akumulační nádoba o objemu 3000L, deskový výměník 360kW, oběhové čerpadlo okruhu záložního ohřevu TUV, jakož i ostatní armatury v této fázi nebudou instalovány. V soupisu prací jsou příslušné položky ponechány ( aby tento korespondoval s výkresy ), ale jejich výměra je stanovena jako nulová.