

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

Dotaz:

Můžete prosím upřesnit požadavky zadavatele ohledně odstávek TV a ÚT pro rekonstrukci kotelny Jarov I?

Odpověď:

Každá odstávka ÚT nebo TUV **nesmí přesáhnout 24 hodin!!!** Může být pouze **jedna** v každém pracovním týdnu a **jedna** o víkendu, tato odstávka musí být dodavatelem nahlášena nejméně **3 pracovní dny** předem kontaktní osobě uvedené v SOD.