

Slepý výkaz výměr

S:	VŠE - Roosveltova kolej
----	-------------------------

P.č.	Název položky	MJ	množství
Díl:	Vzduchotechnika		
1	Diagonální dvouotáčkový ventilátor do kruhového potrubí Otáčky: 2050/1590 min-1/ Výkon: 26/22 W Proud: 0,11/0,09 A Průtok (0 Pa): 330/250 m3//h Akust. tlak: 33/28 dB Ø připojení: 125 mm Umístění v podhledu pod stropem	kus	1,0
2	čidlo VOC	ks	1,0
3	Revizní dvířka 300x300mm pro ventilátor	ks	1,0
4	Spiro průměr 125 mm, 10% tvarovek	m	53,0
5	Izolace rozvodů mirelon samolepící pás tl. 30 mm	m2	25,0
6	Odvodní talířový ventil KK125	kus	2,0
7	Výfuková hlavice VHO 125	kus	1,0
8	Průchodka šikmou střechou DN125	kus	1,0
9	Koncový kryt s odvodem kondenzátu - DFK 125	kus	1,0
10	Závěsy potrubí, objímky, těsnění	kpl	1,0
11	Montáž a zaregulování ventilátoru	kpl	1,0
12	Vybourání otvorů do stěn pro VZT potrubí, po montáži dozdění a zajištění prostupů	kpl	1,0
Díl:	Vedlejší náklady		
13	Koordinační činnost	hod	16,0
14	Autorský dozor	hod	3,0