

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 13

Dotaz:

Dle zadávacích podkladů je projektantem elektro požadována rotační UPS. Tato UPSka slouží pro překlenutí doby náběhu stávajícího diesel agregátu, který zálohuje požární zařízení. Žádám o prověření vhodnosti tohoto nestandardního řešení, které je cca dvakrát dražší než zpravidla používané stacionární bateriové UPS, které jsou technicky vhodnější a spolehlivější než navržené řešení.

Odpověď:

Projektant a zadavatel trvá na dodání záložního zdroje UPS (rotační)