

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 17

Dotaz:

Žádáme zadavatele o poskytnutí informací ohledně typu a výrobce kontroly vstupu, který je nainstalován na ostatních budovách VŠ, a to z důvodu požadavku na zajištění funkčnosti a provázanosti systémů.

Odpověď:

Používaný přístupový systém (používané zkratky EKV nebo ACS) na VŠE je založen na řídicí jednotce „PRO3200 (PRO32IC) Intelligent Controller“ od společnosti Honeywell Security a čtečkách „iCLASS SE R10 T (HID pro karty Mifare)“.