

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 19

Dotaz: č. 1

Zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace uvádí požadavek na kompatibilitu a vzájemnou funkčnost celého systému MaR. Žádáme zadavatele o poskytnutí informací ke stávajícímu typu systému MaR v areálu VŠE (typ, výrobce, technické parametry).

Odpověď:

Požadavek na kompatibilitu systému MaR v Technické zprávě části MaR formulován není. Předmětný řešený systém MaR je samostatný celek, bez dalších vazeb na stávající systémy MaR areálu VŠE.

Dotaz: č. 2

Žádáme zadavatele o poskytnutí informace ohledně výrobce, typu a parametrů stávajícího přístupového systému, který má být rovněž kompatibilní se stávajícím systémem v areálu VŠE.

Odpověď:

Používaný přístupový systém (používané zkratky EKV nebo ACS) na VŠE je založen na řídicí jednotce „PRO3200 (PRO32IC) Intelligent Controller“ od společnosti Honeywell Security a čtečkách „iCLASS SE R10 T (HID pro karty Mifare)“.