

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 25

Dotaz:

Tímto bychom chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace - viz dotaz níže:

Rotační UPS má následující parametry rozměry 1981x1641x865 a hmotnost 2 300 kg. Podle dokumentu „DPS_ARCHIV_SIL_10 PREHLEDOVE SCHEMA“ je umístěn v objektu „Areálové TS + Náhradní zdroj“.

Může zadavatel potvrdit, že je v zmíněném objektu dostatečný prostor pro umístění rotační UPS, dostatečná nosnost podlah a zajištěna transportní cesta?

Dále se chceme zeptat, kde je řešeno kabelové propojení mezi stávajícím DA a novou rotační UPS jak je řešeno napájení rotační UPS?

Odpověď:

Dostatečný prostor – ANO

Dostatečná nosnost podlah – ANO

Transportní cesta – ANO

Vycházejte z výkazu výměr.