



KANALIZACE TYP A1-A4



ROZVINUTÝ ŘEZ



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
 - sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
 - umyvadlová stojánková baterie
 - 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ** DŘEZ – DODÁVKA KUCHYŇKY
 - sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou
 - 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC** KLOZET
 - závěsný klozet a podomítkový modul
 - výška odpadu 185 mm
 - výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA
 - Sprchový kout čtverhranový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
 - ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

LEGENDA:

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- Stavba je povinná řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve výkresové části interiéru
- Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučňného polypropylenu.
- Svodné potrubí kanalizace je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odskoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Doporučený spád připojovacího potrubí je 3%
- Stoupací potrubí vedené v šachtě je v celé délce v dimenzi DN125 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- Stoupací potrubí od dřezu je v celé délce v dimenzi DN110 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

| | | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|------------|--|
| PROJECTICA, s.r.o. Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 | Kreslil | Kontroloval | Autorizační razítko | | |
| | Ing. Jan Funda | Ing. Václav Petrů | | | |
| | Investor | Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3 | | | |
| | Místo stavby | Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov | | | |
| | Obec | Městská část Praha 3, Hlavní město Praha | | | |
| Název akce REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE | | | | | |
| Dílčí část akce BLOK G | | | Formát | A4 | |
| | | | Stupeň | DPS | |
| Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA | | | Datum | 09/2018 | |
| | | | Č. Zakázky | 2018-001 | |
| Název výkresu KANALIZACE TYP A1-A4 | | Č. Výkresu D.1.4.a-4 | Měřítko | Č. Paré | |
| | | | 1:50 | 0123456789 | |