

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 2

Otázka:

Prosíme o upřesnění požadavků na okenní výplně.

Výšky termoizolačního profilu (PURENIT) u jednotlivých oken?

Přidaná ochrana každého rohu křídla? Co je tímto myšleno?

Bezpečnostní třibodový zámek? Postačí zamykací klička? Má být oboustranná?

Odpověď:

Vyměřované a nově navrhované výplně otvorů na fasádě:

- **součinitel prostupu tepla oken: $U_{W,max} = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U_{g,max} = 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**
- **součinitel prostupu tepla dveří: $U_{Dmax} = 1,20 \text{ W/(m}^2\text{K)}$**

Výšky termoizolačního profilu (PURENIT) u jednotlivých oken?

- **uvažovaná výška 30 mm viz detail 401**

Přidaná ochrana každého rohu křídla? Co je tímto myšleno?

- **součástí bezpečnostní třídy WK2 - hustější rozmístění bezpečnostních západek - k násilnému otevření je zapotřebí použití nářadí**

Bezpečnostní třibodový zámek? Postačí zamykací klička? Má být oboustranná?

- **u francouzských dveří postačí klasická klička (bez zámku s klíčem), ostatní vstupní dveře do objektu musejí mít bezpečnostní kování**